



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55
e-mail: gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 24.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.23.22.20

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała trzy, dowolne certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych i odstąpi od wymagania pięciu konkretnych certyfikatów, których są w posiadaniu jedynie produkty firmy Gerflor - Taraflex 7.5mm? Dodatkowo absurdalne jest wymaganie 2 certyfikatów tej samej dyscypliny sportowej, piłki ręcznej czyli EHF i IHF. Federacja IHF jest federacją nadrzędną nad jego odpowiednikiem z Europy.

Pytanie nr 2

Jeśli Zamawiający mnie zgadza się z powyższym, proszę o wskazanie 2-óch wykładzin sportowych, różnych producentów, spełniających wymagania zapisane w załącznikach do SIWZ (posiadające opisaną grubość warstwy użytkowej i konkretnych certyfikatów) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza konkurencji, albowiem kryteria oceny ofert zapisane w SIWZ oraz katalog dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wymaganych na etapie składania ofert nie dotyczą bezpośrednio podłogi sportowej. Na etapie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów dla każdego z poszczególnych elementów, których może być nawet kilkaset. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Norma 14904 dotycząca podłóg sportowych, nie pozwala rzetelnie i dokładnie określić jakości produktów, bowiem zawiera ogólne i szeroko zakreślone wymagania dla różnych rozwiązań – punktowo elastycznych, powierzchniowo elastycznych, czy mieszanych.

Zamawiający po rozeznaniu rynku nawierzchni sportowych informuje, że na rynku europejskim istnieją co najmniej trzech producenci wykładzin sportowych, których produkty posiadają grubość całkowitą większą niż 7 mm, a warstwa użytkowa stanowi co najmniej 2 mm (Limonta, Mondo). Niestety tych wymagań nie spełnia wykładzina Grabo, bo posiada warstwę użytkową zaledwie 1,3 mm. Wymagania parametrów technicznych wykładziny sportowej w projekcie technicznym pozostają bez zmian.

Spełnienie wymagań dotyczących posiadania dla nawierzchni certyfikatów międzynarodowych związków sportowych nie wynika z przeznaczenia hali sportowej do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. *„Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) niespełniających jego wymagań.”*, - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 października 2014r. sygn. akt: KIO 1987/14. Zamawiający wskazuje ostatecznie, że wykładzina sportowa musi posiadać co najmniej certyfikaty federacji FIVB (siatkówka), FIBA (koszykówka), IHF (piłka ręczna) – czyli do dyscyplin najczęściej występujących w wielofunkcyjnych obiektach sportowych. Da to zamawiającemu pewność, że nawierzchnia spełnia wymagania różnych dyscyplin i może zostać uznana, jako wielofunkcyjna.

Powyższe dokumenty będą wymagane na etapie realizacji, przed wbudowaniem materiału, co pozwala każdemu producentów nawierzchni/podłóg sportowych do tego czasu uzyskać stosowne certyfikaty. Należy pamiętać, że realizacja budowy potrwa do 2023 roku, a certyfikaty związków sportowych przyznawane są na około 1 rok-2 lata. Zamawiający rozegrał rynek podłóg sportowych i ma świadomość, że certyfikaty są wydawane dla produktów na okres jednego roku. Tak więc nie ma pewności, jakie produkty uzyskają stosowne certyfikaty w przyszłych latach. O certyfikaty może się ubiegać każdy producent nawierzchni sportowej, jeżeli wyrazi taką wolę i spełni określone przez związki sportowe wymagania, w tym jakościowe dotyczące swojego produktu. Dostęp do zamówienia nie jest ograniczony, tym bardziej, że certyfikaty międzynarodowych związków nie stanowią dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytający w żaden sposób nie wykazał, że zapis w projekcie technicznym dotyczący żądania certyfikatów międzynarodowych związków sportowych dla najważniejszego elementu hali sportowej, jakim jest podłoga, nie pozwala pytającemu złożyć wiążącej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym Zamawiający nie zamierza obniżyć swoich wymagań technicznych. Jednocześnie informujemy, że prawidłowość prowadzenia procedury postępowania o zamówienie publiczne nie pozwala Zamawiającemu na wskazywanie z nazwy produktów równoważnych. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej, to Zamawiający decyduje o tym, jaki przedmiot zamawia. Zamawiający ma prawo żądać produktów o cechach odpowiadających jego potrzebom, w tym także o dobrych standardach jakościowych.

Z poważaniem:

/-/ mgr Przemysław Kurdzieko

Wójt Gminy Lipka