



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55
e-mail: gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 31.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.1.4.20

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Inwestor może udostępnić przedmiary w systemie Ath.

Odpowiedź:

Inwestor udostępnił przedmiary w ath.

2. Czy w dokumentacji znajdującej się płycie CD jest pełny zakres dokumentacji czy tylko to samo co zostało zeskanowane i załączone na stronie Inwestora. Na stronie brak jest:

- dokumentacji geologicznej,
- konstrukcji,
- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,
- zestawienia wyposażenia Sali ujętego w pozycji 159 przedmiaru.

Odpowiedź:

Na płycie CD jest to samo co załączone na stronie internetowej,

- dokumentacja geologiczna ,
- konstrukcja,
- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej,
- zestawienia wyposażenia Sali ujętego w pozycji 159 przedmiaru.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczna, rysunki konstrukcyjne, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostały dołączone, zestawienie wyposażenia Sali zgodnie z opisem w projekcie i rzutami kondygnacji.

3. Proszę o podanie wymiarów oraz parametrów jakim powinny odpowiadać wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w przedmiarze w pozycjach 104 i 105.

Odpowiedź:

Wycieraczki gumowe 200x200 cm wzmocnione.

4. W opisie części budowlanej brakuje strony nr 42.

Odpowiedź:

Opis części budowlanej strony nr 42 został uzupełniony

5. W opisie branży budowlanej pkt.6 - Wykończenie zewnętrzne, zapisano że ściany zewnętrzne ocieplić styropianem grafitowym i wykończyć płytkami klinkierowymi w kolorze brązowym. Natomiast w przedmiarze poz. nr 154 zapisano Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy. Jaki zakres prac przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Do wyceny proszę przyjąć zakres prac zgodny z projektem budowlano – wykonawczym.

6. Proszę o podanie parametrów jakim powinny odpowiadać płytki ściennie oraz posadzkowe.

Odpowiedź:

Parametry jakim powinny odpowiadać płytki ściennie oraz posadzkowe zostały określone SST.B.7.00.00 Posadzki

7. W opisie w pkt. 5 pisze że ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B 25 , natomiast w na rysunkach fundamentów zapisano - Beton B 20. Jaki beton należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Do wyceny proszę przyjąć zgodnie z obliczeniami statycznymi – Beton B25.

Z poważaniem:

/-/ mgr Przemysław Kurdzieko

Wójt Gminy Lipka