



# Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,  
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55  
e-mail: [gmina@lipka.pnet.pl](mailto:gmina@lipka.pnet.pl), [www.gminalipka.pl](http://www.gminalipka.pl)  
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 31.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.1.25.20

## OFERENCI

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7**

### Odpowiedzi na zapytania:

**1. Zapis z cz. opisowej do projektu dot. centrali C2 - sala gimnastyczna:**

Dół czerpni min 40 cm nad połącią dachu, montaż w odległości większej niż 6 cm od wywiewek kanalizacyjnych oraz 10 m w rzucie poziomym od wyrzutni dachowych.."

**Czego dotyczy ten zapis, skoro na projekcie jest czerpnia ścienna ??**

**Odpowiedź:**

W opracowaniu nastąpił błąd pisarski.

**2. Centrala C2 opis sposobu nawiewu i wywiewu:**

„...Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń nastąpi za pomocą dysz dalekiego zasięgu z siłownikami i możliwością regulacji kąta nawiewu. Natomiast wywiew z a pomocą kratek wywiewnych w wykonaniu specjalnym dla sal sportowych...”

**Z części rysunkowej wynika, że nawiew i wywiew realizowany jest przez anemostaty, natomiast z przedmiaru wynika, że nawiew i wywiew jest realizowany przez anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm.**

**Odpowiedź:**

Proszę przyjąć zgodnie z rysunkami z projektu budowlano – wykonawczego.

**3. Centrala C1 opis sposobu nawiewu i wywiewu:**

Nawiew i wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń nastąpi za pomocą sufitowych prostokątnych nawiewno-wywiewnych kratek  
**Z części rysunkowej wynika, że nawiew i wywiew realizowany jest przez anemostaty, natomiast z przedmiaru wynika, że nawiew i wywiew jest realizowany przez anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm.**

**Odpowiedź:**

Proszę przyjąć zgodnie z rysunkami z projektu budowlano – wykonawczego.

**4. Brak jest również danych w temacie kurtyn powietrznych (moc, rodzaj).**

**Odpowiedź:**

Moc kurtyn powietrznych wynosi 5 kW.

Z poważaniem:

/-/ mgr Przemysław Kurdziewo

Wójt Gminy Lipka