

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka- m. Nowe Potulice”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ- Postanowienia które zostaną wprowadzenie do umowy, w § 2 określił zapis, że rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Złotowskiego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót Wykonawcy. W związku z powyższym po protokolarnym

przekazaniu terenu budowy Zamawiający będzie dysponował wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiające w załączniku nr 4 do SWZ- Postanowienia które zostaną wprowadzenie do umowy, w § 2 określił zapis, że rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Złotowskiego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót Wykonawcy. W związku z powyższym, po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Zamawiający będzie dysponował wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiające w załączniku nr 4 do SWZ- Postanowienia które zostaną wprowadzenie do umowy, w § 2 określił zapis, że rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Złotowskiego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu robót Wykonawcy. W związku z powyższym, po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Zamawiający będzie dysponował wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po protokolarnym przekazaniu terenu budowy będzie dysponował nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, iż załączony przedmiar jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny oraz rozliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączony przedmiar jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny oraz rozliczenia.

Pytanie 8:

Czy w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest kanał technologiczny wraz ze studniami, nieobjęty w specyfikacji warunków zamówienia oraz załączonych przedmiarach robót, a umieszczony na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kanał technologiczny wraz ze studniami nie jest przedmiotem realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, iż do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Zamawiający nie dopuszcza kruszywa wapiennego oraz melafiru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuj, że SST 04.04.00 określa szczegółowo wymagania dotyczące kruszywa. np. p.2.3,2 tablica 1 są określone parametry w tym mrozoodporności.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu SST: „Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo TWARDE łamane". Kruszywo o jakich właściwościach Wykonawca ma przyjąć do wyceny aby spełnić powyższy zapis?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że SST 04.04.00 określa szczegółowo wymagania dotyczące kruszywa. np. p.2.3,2 tablica 1 są określone parametry w tym mrozoodporności.

Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź:

Ze względu na przebudowę dróg po istniejącym śladzie odstąpiono od wykonywania badań gruntowych. Na podstawie zebranych informacji projektant określił drogę jako obiekt pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SWZ, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.