

Lipka, dnia 04.07.2022 r.

ZP.271.5.UCSTŁ.2022

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie**”

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o gęstości włókien min. 113 000/m² i wrywaniu pęczka po starzeniu min. 52N? Wszystkie pozostałe parametry przewyższają wymagania Zamawiającego, w tym najważniejsze dtex i grubość włókna. Proponowany system nawierzchni z wypełnieniem EPDM z recyklingu posiada komplet wymaganych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do udziału w przetargu:

- 1) sztuczną trawę o gęstości włókien min. 113 000/m² i wrywaniu pęczka min. 40-52N
- 2) zastosowanie parametru łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą na poziomie 75N/100
- 3) badania z wypełnieniem SBR pod warunkiem zasypania boiska granulatem EPDM z recyklingu

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SWZ, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.